MAIRIE DE JUVIGNAC
Direction de l'Aménagement
153 les allées de l'Europe
34990 JUVIGNAC
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-25-XE-083084-01 Version du : 06/06/2025
Dossier N° : 25XE15456 Date de réception : 05/05/2025
Référence bon de commande : 25D001404

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
001	Eau minérale	BUVETTE BEC 4	(1203) (voir note ci-dessous)

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres physico-chimiques identifiés par # et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation

N° ech **25XE15456-001** | Votre réf. (1) BUVETTE BEC 4

Limites	Limites Conditionnées (EMN)
Réglementation	Code de santé publique et Arrêté du 14 mars 2007 modifié relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle en buvette publique.

Préleveur	Gély Christian	**Nom Exploitant**	MAIRIE DE JUVIGNAC
Date et heure de prélèvement	05/05/2025 13:52	**Code installation**	004438
Date de réception	05/05/2025 19:00	**Nom installation**	TH. BUVETTE JUVIGNAC
Début d'analyse	05/05/2025 19:09	**Code point de prélèvement**	0340000005079
Motif de prélèvement	CS : Contrôle sanitaire fixé par décision de l'ARS	**Code PSV**	0000005079
Type de visite	TU: point d'Usage Thermal	**Nom point de prélèvement**	TH. BUVETTE JUVIGNAC
Type d'analyse	C14M	**Commune**	JUVIGNAC
Code intervention (PLV)	00326851	**Type d'eau**	MI
N° d'analyse DDASS	00328621	**Localisation du prélèvement**	BUVETTE BEC 4
Code UGE	0803	**Longitude du point de prélèvement**	3.8114651
Nom UGE	TH. JUVIGNAC	**Latitude du point de prélèvement**	43.6277471
Code exploitant	00121		

PARAMETRES DE PRELEVEMENTS

		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IXPE7 : Prélèvement pour eaux minérales ou thermales (acc) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-7019 Prélèvement instantané (prise d'un échantillon unique) - NF EN ISO 19458 - FD T 90-520	*				

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IXBKL : Potentiel d'oxydoréduction (E PT/AgCl) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Potentiométrie -		145.57	mV		

MICROBIOLOGIE DES EAUX

		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
UM8RF : Pseudomonas aeruginosa (différé) (/ 250 ml) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-7019 Numération - Filtration sur membrane [Filtration sur membrane - Incubation 36°C - Dénombrement des colonies confirmées] - NF EN ISO 16266	*	< 1	ufc/250 ml	0	
UM3P3 : Entérocoques intestinaux (/250 ml) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-7019 Numération - Filtration sur membrane - NF EN ISO 7899-2	*	< 1	ufc/250 ml	0	
UMKJA : Spores de micro-organismes anaérobie sulfito-réducteurs (/50ml) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-7019 Numération - Filtration sur membrane [Destruction formes végétatives - Filtration - Incubation - Dénombrement colonies caractéristiques] - NF EN 26461-2	*	< 1	ufc/50 ml	0	
UMRLK : Micro-organismes revivifiables 36°C Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-7019 Numération - Milieu non chromogène - NF EN ISO 6222	*	< 1	ufc/ml	20	
UM8B0 : Micro-organismes revivifiables 22°C Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-7019 Numération - Milieu non chromogène - NF EN ISO 6222	*	1	ufc/ml	100	
UM8EH : Escherichia coli et bactéries coliformes (/250ml) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-7019 Numération - Filtration sur membrane [Filtration sur membrane - Incubation 36°C - Dénombrement des colonies confirmées] - NF EN ISO 9308-1:2000					
Bactéries coliformes	*	< 1	ufc/250 ml	0	
Escherichia coli	*	< 1	ufc/250 ml	0	
ZMQ8Y : Escherichia coli et coliformes thermotolérants (/250ml) Prestation réalisée par nos soins Numération - Filtration sur membrane [Filtration sur membrane - Incubation 44°C - Dénombrement des colonies confirmées] - NF EN ISO 9308-1:2000					
Coliformes thermotolérants		< 1	ufc/250 ml	0	

Eurofins LEA
505 rue Louis Berton
13290 Aix en Provence

tél. +33 (0)4 91 46 61 35
fax +33 (0)4 91 42 57 89

www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 319 886 € RCS
Aix-en-Provence 433 874 237 TVA FR
93 433 874 237 APE 7120B

N° ech **25XE15456-001** | Votre réf. (1) BUVETTE BEC 4

MICROBIOLOGIE DES EAUX		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
Escherichia coli		< 1	ufc/250 ml	0	

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX (IN SITU)		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX3R4 : Température de l'eau (in situ) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-7019 Thermométrie [Méthode à la sonde] - Méthode interne	*	22.4	°C		

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-7019 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	*	<0.1	NFU		
IX9LX : Fluorures Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Chromatographie ionique - Conductimétrie - NF EN ISO 10304-1	*	0.1	mg/l		

MINERALISATION		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IGK98 : Conductivité à 25°C Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-7019 Potentiométrie [Correction à l'aide d'un dispositif de compensation de température] - NF EN 27888					
Température de mesure de la conductivité		18	°C		
Conductivité à 25°C	*	600	µS/cm		
IX38G : Chlorures Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Chromatographie ionique - Conductimétrie - NF EN ISO 10304-1	*	17	mg/l		
IG06V : Sulfates (SO4) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-7019 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF EN ISO 15923-1	*	11.2	mg/l		
IX9UX : Résidu sec à 180°C après filtration Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Gravimétrie - NF T 90-029	*	339	mg/l		
IX9VX : Résidu sec à 260°C après filtration Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Gravimétrie - Méthode interne	*	329	mg/l		
IXACZ : Calcium (Ca) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	88.1	mg/l		
IXADU : Potassium (K) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	1.14	mg/l		
IXADY : Magnésium (Mg) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	18.4	mg/l		
IXADZ : Sodium Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	9.82	mg/l		

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IG103 : Mesure du pH Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-7019 Potentiométrie - NF EN ISO 10523					
pH à T°C	*	7.4	Unités pH		
Température		18	°C		
IG019 : Titre Alcalimétrique (TA) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-7019 Volumétrie - NF EN ISO 9963-1	*	<1.0	°F		

N° ech **25XE15456-001** | Votre réf. (1) BUVETTE BEC 4

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IG020 : Titre Alcalimétrique Complet (TAC) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-7019 Volumétrie - NF EN ISO 9963-1	*	28	°F		

PARAMETRES AZOTES & PHOSPHORES

		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-7019 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF EN ISO 15923-1					
Ammonium (NH4)	*	<0.0500	mg NH4/l		
Azote ammoniacal	*	<0.0400	mg N/l		
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-7019 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF EN ISO 15923-1					
Nitrates	*	5.41	mg NO3/l	50	
Nitrates (en N)	*	1.22	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-7019 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF EN ISO 15923-1					
Nitrites	*	<0.0100	mg NO2/l	0,1	
Azote nitreux	*	<0.00304	mg N-NO2/l		

FER & MANGANESE

		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IXADT : Fer (Fe) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	2	µg/l		
IXAD9 : Manganèse (Mn) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	0.24	µg/l	500	

OLIGO-ELEMENTS - MICROPOLLUANTS MINERAUX

		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IXACW : Mercure (Hg) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<0.01	µg/l	1	
IXACY : Bore (B) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	19.3	µg/l		
IXAD6 : Aluminium (Al) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<1	µg/l		
IXADA : Baryum (Ba) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	29.5	µg/l	1000	
IXADD : Plomb (Pb) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<0.1	µg/l	10	
IXADJ : Uranium (U) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	0.55	µg/l		
IXADK : Cuivre (Cu) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<0.15	µg/l	1 mg/l	
IXADL : Chrome (Cr) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	0.31	µg/l	50	

Eurofins LEA
505 rue Louis Berton
13290 Aix en Provence

tél. +33 (0)4 91 46 61 35
fax +33 (0)4 91 42 57 89

www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 319 886 € RCS
Aix-en-Provence 433 874 237 TVA FR
93 433 874 237 APE 7120B

N° ech **25XE15456-001** | Votre réf. (1) BUVETTE BEC 4

OLIGO-ELEMENTS - MICROPOLLUANTS MINERAUX		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IXADN : Cadmium (Cd) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<0.01	µg/l	3	
IXADQ : Nickel (Ni) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	0.3	µg/l	20	
IXADR : Sélénium (Se) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<0.5	µg/l		
IXADV : Arsenic (As) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	0.20	µg/l	10	
IXADW : Antimoine (Sb) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<0.05	µg/l	5	
IXGDI : Cyanures totaux Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Flux continu - NF EN ISO 14403-2	*	<10.0	µg/l		

OXYGENES & MATIERES ORGANIQUES		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IG045 : Carbone Organique Total (COT) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-7019 Technique [Oxydation / IR] - NF EN 1484	*	<0.5	mg C/l		

SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX9XX : Bromates Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 Chromatographie ionique - Conductimétrie - NF EN ISO 15061	*	<1.0	µg/l		
IXBJZ : Chlorates Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Chromatographie ionique - Conductimétrie - NF EN ISO 10304-4	#	46	µg/l		
IXUXG : Chlorites Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Chromatographie ionique - Conductimétrie - NF EN ISO 10304-4	#	<0.01	mg/l		

TRIHALOMETHANES		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX9K8 : Bromodichlorométhane Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 HS - GC/MS [HES] - NF EN ISO 10301	*	<0.50	µg/l		
IX9K9 : Bromoforme (tribromométhane) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 HS - GC/MS [HES] - NF EN ISO 10301	*	<0.50	µg/l		
IX9KA : Chloroforme (trichlorométhane) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 HS - GC/MS [HES] - NF EN ISO 10301	*	<0.5	µg/l		
IX9KK : Dibromochlorométhane Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 HS - GC/MS [HES] - NF EN ISO 10301	*	<0.20	µg/l		
IXG6E : Somme des Tri-Halo-Méthanes Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [HS - GC/MS] - Méthode interne		<0.5	µg/l		

COMPOSES BENZENIQUES		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX957 : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		

N° ech **25XE15456-001** | Votre réf. (1) BUVETTE BEC 4

COMPOSES BENZENIQUES

		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX9L9 : m+p-Xylène Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 HS - GC/MS [HES] - NF ISO 11423-1	*	<0.03	µg/l		
IX9LA : o-Xylène Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 HS - GC/MS [HES] - NF ISO 11423-1	*	<0.03	µg/l		
IX9LB : Benzène Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 HS - GC/MS [HES] - NF ISO 11423-1	*	<0.2	µg/l		
IX9LC : Toluène Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 HS - GC/MS [HES] - NF ISO 11423-1	*	<0.10	µg/l		
IX9LW : Ethylbenzène Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 HS - GC/MS [HES] - NF ISO 11423-1	*	<0.2	µg/l		
IXBKH : Somme des Xylènes Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul - Méthode interne		<0.03	µg/l		

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX9C5 : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX9C6 : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX9C7 : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX9C9 : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX9DB : Anthraquinone Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.08	µg/l		
IX9EV : Benzo(a)pyrène Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.003	µg/l		
IXKR3 : Somme des HAP4 Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul - Méthode interne		<0.005	µg/l		

PESTICIDES AMIDES

		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX8VJ : Flufenacet Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX8VP : Propachlore Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX8X5 : Alachlore Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX8XH : Dimethachlor Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX8XY : Métazachlore Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		

N° ech **25XE15456-001** | Votre réf. (1) BUVETTE BEC 4

PESTICIDES AMIDES

	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX8Y0 : Métolachlore Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8Y4 : Napropamide Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8YI : Propyzamide Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8ZU : Diméthénamide Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX90I : Isoxaben Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX90S : Oryzalin Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX912 : Tébutame Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX91C : Chloridazone-methyl-desphenyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX92E : Cymoxanil Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX93S : Chloridazone-desphenyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX93W : N,N-Dimethylsulfamide Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX966 : Dichlofluanide Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX9BQ : Tolylfluanide Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		
IX9DH : Acetochlor Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		
IX9FB : Alachlor OXA Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX9FJ : Flufenacet ESA Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IXD1G : Chlorothalonil R417888 Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.1	µg/l		
IXD1A : Chlorothalonil métabolite R471811 Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.1	µg/l		

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX8U2 : 2,4-MCPA Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l		

N° ech **25XE15456-001** | Votre réf. (1) BUVETTE BEC 4

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX8U3 : 2,4,5-T Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX8U4 : 2,4-D Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX8UE : Dicamba Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.10	µg/l		
IX8UF : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX8UJ : DNOC Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX8UM : Triclopyr Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX8V0 : Mécoprop Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX901 : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX904 : Fluazifop-butyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX932 : Diclofop-méthyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX9F4 : Mécoprop-1-octylester Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		

PESTICIDES CARBAMATES

	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX8WF : Carbendazime Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8WG : Carbofuran Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8WT : Pyraclostrobine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX8X0 : Carbaryl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8XM : Fenoxycarbe Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX8XZ : Méthomyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8YD : Pirimicarbe Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8YJ : Prosulfocarbe Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		

N° ech **25XE15456-001** | Votre réf. (1) BUVETTE BEC 4

PESTICIDES CARBAMATES

		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX8ZH : Carbétamide Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX90H : Iprovalicarbe Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IX90Q : Méthiocarbe Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX91Z : Asulam Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX92G : Ethylène urée Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.500	µg/l		
IX92T : 3-Hydroxycarbofurane Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX93Q : Formetanate Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.10	µg/l		
IX9CR : Molinate Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.05	µg/l		
IXBS4 : Benfuracarbe Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IXC2N : Mancozeb Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) HS - GC/MS [Degradation] - Méthode interne		<2.00	µg/l		
IXC2P : Thiram Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) HS - GC/MS [Degradation] - Méthode interne		<2.00	µg/l		

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX8Y7 : Oxadiazon Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX94F : Endosulfan alpha Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IX94G : Béta-endosulfan Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.01	µg/l		
IX958 : Heptachlore Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX959 : Aldrine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX95A : Dieldrine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX95B : Endrine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.01	µg/l		
IX95K : HCH Alpha Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.005	µg/l		

N° ech **25XE15456-001** | Votre réf. (1) BUVETTE BEC 4

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX95N : HCH Béta Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.01	µg/l		
IX962 : HCH Delta Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX96K : Isodrine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.01	µg/l		
IX9CB : Endosulfan sulfate Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.01	µg/l		
IX9CE : DDE,p,p' Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX9DT : Chlordane-cis Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX9DU : Chlordane-gamma (=bêta=trans) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX9EJ : DDD, o,p Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.001	µg/l		
IX9EK : DDD, p,p' Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.001	µg/l		
IX9EL : DDE, o,p' Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.001	µg/l		
IX9EM : DDT,p,p Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.01	µg/l		
IX9EP : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.001	µg/l		
IX9EY : o,p'-DDT Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IXBKJ : Somme HCH Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul - Méthode interne		<0.01	µg/l		
IXKR2 : Endosulfan (total) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul - Méthode interne		<0.02	µg/l		

PESTICIDES ORGANO-PHOSPHORES

		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX8UD : Fosétyl-aluminium Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne		<0.10	µg/l		
IX8VN : Ométhoate Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IX8WH : Chlorfenvinphos Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IX8XF : Dichlorvos Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		

N° ech **25XE15456-001** | Votre réf. (1) BUVETTE BEC 4

PESTICIDES ORGANO-PHOSPHORES		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX8XI : Diméthoate Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX8YV : Vamidothion Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX90T : Phoxime Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX91I : Oxydéméton methyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX92I : Fenthion Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX956 : Malathion Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.05	µg/l		
IX95E : Diazinon Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IX95F : Parathion-méthyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.05	µg/l		
IX95G : Ethyl parathion Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX95J : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX95W : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IX96A : Ethoprophos Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.05	µg/l		
IX96D : Fénitrothion Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.05	µg/l		
IX96S : Méthidathion Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.05	µg/l		
IX9CF : Terbufos Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IX9CG : Propargite Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.05	µg/l		
IX9D5 : Temephos Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.05	µg/l		
IX9D6 : Cadusaphos Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.10	µg/l		
IXBS1 : Trichlorfon Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.20	µg/l		

PESTICIDES PYRETHRINOIDES		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité

N° ech **25XE15456-001** | Votre réf. (1) BUVETTE BEC 4

PESTICIDES PYRETHRINOIDES

	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX95Y : Cyfluthrine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		
IX960 : Cyperméthrine (somme des isomères) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.08	µg/l		
IX963 : Deltaméthrine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.08	µg/l		
IX96E : Fenpropathrine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.04	µg/l		
IX9BD : Perméthrine (somme des isomères) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.04	µg/l		
IX9D2 : Téfluthrine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX9D3 : Lambda cyhalothrine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.04	µg/l		
IX9EH : Bifenthrine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l		

PESTICIDES TRIAZINES & METABOLITES

	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX8VH : Atrazine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8VM : Simazine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8VV : Métribuzine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8W1 : Terbuthylazine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8W2 : Terbutryne Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 * LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8WC : Amétryne Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8XD : Desethyl-atrazine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8XS : Hexazinone Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8YG : Propazine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8YL : Sebuthylazine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8YT : Prométryne Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		

N° ech **25XE15456-001** | Votre réf. (1) BUVETTE BEC 4

PESTICIDES TRIAZINES & METABOLITES	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX8Z8 : Terbuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8Z9 : Atrazine déisopropyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8ZA : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8ZL : Cyanazine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8ZQ : Deséthyl-terbutylazine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8ZR : Déséthyl-terbutylazine-2-hydroxy Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX90C : Simazine hydroxy Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX90M : Metamitrone Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX914 : Terbumeton Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX915 : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX9FU : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.05	µg/l		
IX9FV : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX9FW : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.05	µg/l		

PESTICIDES TRIAZOLES	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX8UK : Fludioxonil Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX8W0 : Tébuconazole Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8WI : Cyproconazole Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8WU : Thiabendazole Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8XG : Difénoconazole Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX8XL : Fenbuconazole Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		

N° ech **25XE15456-001** | Votre réf. (1) BUVETTE BEC 4

PESTICIDES TRIAZOLES	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX8XQ : Flusilazole Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8XR : Hexaconazole Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8Y3 : Myclobutanile (somme des isomères) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8YE : Prochloraz Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX8YH : Propiconazole (somme des isomères) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8Z0 : Bitertanol Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8ZF : Bromuconazole Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8ZV : Diniconazole Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8ZW : Epoxyconazole Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX906 : Fluquinconazole Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX908 : Flutriafol Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX90N : Metconazole (somme des isomères) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX916 : Tetraconazole Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX919 : Triadimefone Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX92N : Penconazole Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX93Z : Prothioconazole Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<1.00	µg/l		
IXBRY : Triazamate Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IXC36 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC * ESSAIS 1-0685 Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne	<0.02	µg/l		

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX8VE : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		

N° ech **25XE15456-001** | Votre réf. (1) BUVETTE BEC 4

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX8VF : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX8VS : Chlorotoluron Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX8W9 : Flazasulfuron Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX8WD : Amidosulfuron Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX8WP : Mesosulfuron-methyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX8WR : Nicosulfuron Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX8WV : Tribenuron methyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IX8XK : Diuron Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX8XP : Fenuron Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX8XT : Isoproturon Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX8XV : Linuron Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX8Y1 : Métoxuron Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX8YR : Monolinuron Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX8Z5 : 1-(3,4-Dichlorophenyl) urée (DCPU) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX8Z6 : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methyl urée (DCPMU) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX8ZS : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX8ZY : Ethidimuron Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX90G : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX90P : Methabenzthiazuron Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IX911 : Sulfosulfuron Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		

N° ech **25XE15456-001** | Votre réf. (1) BUVETTE BEC 4

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX91J : Rimsulfuron Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IX9CC : Metobromuron Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.05	µg/l		

PESTICIDES DIVERS		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX80F : Glyphosate Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX80H : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	#	<0.02	µg/l		
IX8U8 : Bentazone Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IX8UA : Fluroxypyr Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne		<0.05	µg/l		
IX8UB : Ioxynil Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IX8UG : Acifluorfen Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IX8UH : Bromoxynil Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IX8US : Dinocap Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne		<0.01	µg/l		
IX8UT : Dithianon Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne		<0.10	µg/l		
IX8V7 : Dinoterb Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne		<0.05	µg/l		
IX8VI : Benoxacor Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX8VL : Isoxaflutole Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX8VT : Cloquintocet-mexyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IX8VW : Picoxystrobin Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX8VZ : Spiroxamine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX8W3 : Thiacloprid Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX8W4 : Trifloxystrobine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.02	µg/l		

N° ech **25XE15456-001** | Votre réf. (1) BUVETTE BEC 4

PESTICIDES DIVERS	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX8W8 : Carfentrazone-ethyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8WA : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8WE : Boscalide Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8WJ : Fenpropidin Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8WL : Flurtamone Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8WN : Imazamox Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8X4 : Thiencarbazone-methyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX8X8 : Bénalaxyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX8X9 : Bromacile Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8XB : Clomazone Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8XJ : Dimethomorphe Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8XN : Fenpropimorphe Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX8XU : Lénacile Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8XW : Métalaxyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8Y6 : Norflurazon Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8Y8 : Oxadixyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8YB : Pendiméthaline Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8YM : Sulcotrione Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8YP : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX8YW : Procymidone Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		

N° ech **25XE15456-001** | Votre réf. (1) BUVETTE BEC 4

PESTICIDES DIVERS	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX8Z2 : Fluxapyroxade Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX8ZB : Azoxystrobine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8ZJ : Chloridazon Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8ZK : Clethodim Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX8ZP : Cyprodinile Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8ZZ : Ethofumesate Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX900 : Fenhexamid Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX907 : Fluroxypyr-Methylheptyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX90D : Imazaméthabenz Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX90E : Imazamethabenz-methyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX90F : Imidaclopride Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX90K : Mésotrione Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX90L : Métaldéhyde Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX90R : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX90W : Pyriméthanil Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX90Y : Pyroxsulam Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX90Z : Quinmerac Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX91B : Acétamipride Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX91E : Fenamidone Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX91F : Fluoxastrobine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		

N° ech **25XE15456-001** | Votre réf. (1) BUVETTE BEC 4

PESTICIDES DIVERS	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX91V : Pyrifenox Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX923 : Thiophanate-méthyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX92D : Clothianidin Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX92M : Iprodione Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.05	µg/l		
IX92Y : Clopyralide Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.100	µg/l		
IX930 : Cycloxydime Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX939 : Picloram Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.05	µg/l		
IX93F : Quinoxyfen Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX93H : Thiamethoxam Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX93P : Dodine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.5	µg/l		
IX942 : Mépiquat Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX943 : Paraquat Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX944 : Diquat Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX945 : Chlorméquat Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX947 : Bifénox Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.08	µg/l		
IX94B : Fénarimol Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX95V : Chlorothalonil Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.10	µg/l		
IX964 : Dichlobénil Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX967 : Dicofol, p,p- Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		
IX9BM : Tébufénozide Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.10	µg/l		

N° ech **25XE15456-001** | Votre réf. (1) BUVETTE BEC 4

PESTICIDES DIVERS		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX9BU : Trifluraline Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX9BV : Vinclozoline Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.04	µg/l		
IX9BY : Flurochloridone Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IX9CD : Oxyfluorfene Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IX9CM : Butraline Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.01	µg/l		
IX9CP : Dichlormid Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.05	µg/l		
IX9DA : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.08	µg/l		
IX9DI : Aclonifen Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.04	µg/l		
IX9E1 : Diflufenican Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IX9EQ : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.04	µg/l		
IXAF8 : Glufosinate Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	#	<0.02	µg/l		
IXBS5 : Famoxadone Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<1.00	µg/l		
IXC2K : Cyprosulfamide Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.03	µg/l		
IXC2L : Paraoxon Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.01	µg/l		
IX206 : Somme des pesticides recherchés (pesticides et métabolites pertinents et non pertinents) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul - Calcul		<1.000	µg/l	0.1	

METABOLITES DE PESTICIDES NON PERTINENTS	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX9F7 : Metolachlor ESA Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX9F8 : Metolachlor OXA Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX9F9 : Metazachlore ESA Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX9FA : Metazachlore OXA Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l		

N° ech **25XE15456-001** | Votre réf. (1) BUVETTE BEC 4

METABOLITES DE PESTICIDES NON PERTINENTS		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX9FC : Alachlor ESA Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IX9FD : Acetochlor ESA Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IX9FE : Acetochlor OXA Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IX9FL : Metolachlor NOA 413173 Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES		**Résultat**	**Unité**	**Limite qualité**	**Référence qualité**
IX92J : Hydrazide maléique Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<1.00	µg/l		
IXC3D : Epichlorhydrine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 GC/MS [Extraction SPE] - Méthode interne	*	<0.03	µg/l		
IXEMD : Acrylamide Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne		<0.03	µg/l		
DERIVES PHENOLIQUES		**Résultat**	**Unité**	**Limite qualité**	**Référence qualité**
IX9GM : Pentachlorophénol (PCP) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS/MS [Extraction Liquide / Liquide, Dérivation] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
ALCOOLS, CETONES, ALDEHYDES		**Résultat**	**Unité**	**Limite qualité**	**Référence qualité**
IX9JZ : Chlorure de vinyle Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 HS - GC/MS [HES] - NF EN ISO 10301	*	<0.10	µg/l		
IX9K0 : 1,2-Dichloroéthane Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 HS - GC/MS [HES] - NF EN ISO 10301	*	<0.10	µg/l		
IX9KG : Trichloroéthylène Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 HS - GC/MS [HES] - NF EN ISO 10301	*	<0.10	µg/l		
IX9KH : Tetrachloroéthylène Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS 1-0685 HS - GC/MS [HES] - NF EN ISO 10301	*	<0.10	µg/l		
IXBRP : Tetrachloroéthylène et Trichloroéthylène Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul [HS - GC/MS] - NF EN ISO 10301		<0.10	µg/l		
AMINES		**Résultat**	**Unité**	**Limite qualité**	**Référence qualité**
IX968 : Diphénylamine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.02	µg/l		

N° ech **25XE15456-001** | Votre réf. (1) BUVETTE BEC 4

Olivier Duclos
Coordinateur Projets Clients Réf.
EUROFINS LEA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu dans le cas où le laboratoire n'assure pas l'échantillonnage.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification et aux limites ou références de qualité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.
Les résultats présentant un dépassement aux limites ou références de qualité sont signalés par un rond noir, cette information est donnée à titre indicatif pour faciliter la lecture des résultats et ne constitue pas une déclaration de conformité.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.
Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.
Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.
Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.
(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.
Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.